



**UWAGA:**  
 - instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych należy wykonać bednarką ocynkowaną FeZn 25x3mm<sup>2</sup>

do złącza kablowego

Sprawdził mgr inż. Z. Bernart	Wykonał mgr inż. K. Filipiak	Projektował mgr inż. K. Filipiak	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY INŻYNIERII ŚRODOWISKA		OBIEKT STACJA UZDATNIANIA WODY W M. STOBNO	IL. OŚC. ARKUSZY 1	NR. TOMU		
			PRIMEKO					NUMER RYSUNKU PL-IN-UZIE-01	NUMER ARKUSZA
			62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210						
							1		
							1		