

Godziesze Wielkie, 15 czerwca 2018 roku

**Zmiana odpowiedzi jaką udzielił Zamawiający**  
**w dniu 15 czerwca 2018 roku na zadane pytanie do treści SIWZ w przetargu**  
**nieograniczonym na „Przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego**  
**związanego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy**  
**Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu**  
**samochodowego dla 20 miejsc postojowych”**

**Pytanie:**

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz **posiadały potwierdzający to certyfikat** akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?*”

**Zmieniona odpowiedź:**

W związku z uzyskaną w dniu 15 czerwca 2018 r. informacją od Instytucji Zarządzającej, Zamawiający zmienia udzieloną na ww. pytanie odpowiedź w sposób następujący:

**Zamawiający informuje, iż wymaga by kocioł był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz posiadał potwierdzający to certyfikat akredytowanej jednostki.**

**WÓJT GMINY**  
*Józef Podłużny*