

**Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na
„Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II
– Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica”
w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie studni betonowych fi1000 z kinetą bez zabezpieczenia wkładką z tworzywa sztucznego? Czas produkcji studni z kinetą z wkładką może wydłużyć termin realizacji zadania, który określony jest w SIWZ na dzień 29.06.2018 r.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wymaga montaż studni betonowych fi1000 z kinetą z zabezpieczeniem wkładką z tworzywa sztucznego.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami pkt. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, termin realizacji zamówienia określony w SIWZ na dzień 29.06.2018 r. jest terminem preferowanym. Wykonawca może zaproponować inny termin wykonania przedmiotu zamówienia, nie krótszy niż 30 dni kalendarzowych i nie dłuższy niż 90 dni kalendarzowych.

z ur. Wójta Gminy
inż. *Alceja Jędrasiewicz*
ZC WÓJTA GMINY