

GMINA GODZIESZE WIELKIE  
ul. 11 Listopada 10  
p-ta. 62 – 872 Godziesze Małe  
REGON 250855162 NIP 9680872984

## WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ Nr 7033/69/2009

W miejscowości Godziesze Wielkie ul. Kosmowa/Kordeckiego na działce nr 297/2, 296/9.

1. Podstawą wykonania przyłącza do gminnej sieci wodociągowej jest:
  - a). złożenie wniosku o przyłączenie się do sieci gminnej,
  - b). przedstawienie do akceptacji przed wykonaniem szkicu lub rysunku technicznego rozwiązania przyłącza – wykonanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
  - c). zgłoszenie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
2. Podłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej wykonywane jest na koszt wnioskodawcy pod nadzorem przedstawiciela Gminy Godziesze Wielkie.
3. Wykonawca powinien:
  - posiadać uprawnienia do wykonania sieci kanalizacyjnej,
  - przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z budową podłączeń wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót jeśli jest taka konieczność.
4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji przez Gminę jest:
  - wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę szkicem lub rysunkiem tech.
  - wykonanie próby szczelności – (protokół),
  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza.
5. Uwagi dodatkowe:

Przyłącze należy wykonać do istniejącej studzienki rewizyjnej z rury  $\varnothing 200$ , na głębokości 0,8 m przy spadku zgodnym z PN. Na terenie należy wykonać studzienkę rewizyjną zgodnie z PN. Przed zasypaniem proszę zgłosić do Urzędu Gminy celem odbioru technicznego.
6. Warunkiem wydania protokołu odbioru końcowego/technicznego wykonanego przyłącza jest dostarczenie mapki powykonawczej.

PODINSPEKTOR  
ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych  
*Magdalena Niziołek*  
mgr inż. Magdalena Niziołek

GMINA GODZIESZE WIELKIE  
ul. 11 Listopada 10  
p-ta. 62 – 872 Godziesze Małe  
REGON 250855162 NIP 9680872984

## WARUNKI PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ Nr 7033/68/2009

W miejscowości Godziesze Wielkie ul. Kosmowa/Kordeckiego na działce nr 297/2, 296/9.

1. Podstawą wykonania przyłącza do gminnej sieci wodociągowej jest:
  - a). złożenie wniosku o przyłączenie się do sieci gminnej,
  - b). przedstawienie do akceptacji przed wykonaniem szkicu lub rysunku technicznego rozwiązania przyłącza – wykonanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.
  - c). zgłoszenie robót budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
2. Podłączenie do gminnej sieci wodociągowej wykonywane jest na koszt wnioskodawcy pod nadzorem przedstawiciela Gminy Godziesze Wielkie.
3. Wykonawca powinien:
  - posiadać uprawnienia do wykonania sieci wodociągowej,
  - przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z budową podłączeń wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas wykonania robót jeśli jest taka konieczność.
4. Warunkiem dokonania odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji przez Gminę jest:
  - wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym przez Gminę szkicem lub rysunkiem tech.
  - wykonanie próby szczelności – (protokół),
  - oświadczenie o przeprowadzeniu dezynfekcji,
  - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza.
5. Uwagi dodatkowe:

Przyłącze wykonać z rury PE Ø63. Nawiertka Ø100/ 2". Zagłębienie 1,5-1,6 m. Wodomierz oraz zawór antyskażeniowy Ø 1" w budynku (lub w studzience) wykonane zgodnie z PN. Przed zasypaniem proszę zgłosić do Urzędu Gminy celem odbioru technicznego.
6. Warunkiem wydania protokołu odbioru końcowego/technicznego wykonanego przyłącza jest dostarczenie mapki powykonawczej.
7. W przypadku nie zastosowania się do uwag dodatkowych w warunkach podłączenia do sieci zostanie wydana decyzja nakazująca zastosowanie studzienki wodomierzowej.

PODINSPEKTOR  
ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych  
*Magdalena Niziołek*  
mgr inż. Magdalena Niziołek