

Godziesze Wielkie 29.06.2021 r.

Pan
Ariel Miller
Radny Gminy Godziesze Wielkie

Odpowiadając na Pańską interpelację złożoną z dnia 22 czerwca 2021 r., informuję:

- sieć wodociągowa w ul. Polnej w miejscowości Borek zlokalizowana jest poza pasem drogowym,
- w dniu 28.06.2021 r., został wykonany przegląd głównych zasuw wodociągowych odcinających ul. Polną, są sprawne i w pełnym stopniu otwarte,
- przepustowość sieci jest wystarczająca dla normatywnego zapotrzebowania w wodę obecnych i przyszłych mieszkańców ul. Polnej oraz ulic przyległych.


WÓJT GMINY
Józef Podtużny