



PO.ZUZ.2.4210.462m.2020.MŻ

## INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.)

### podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. **Wykonanie urządzenia wodnego** – wylotu wód opadowych lub roztopowych do rowu przydrożnego na działce nr 311/2 (obręb Wola Droszewska, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie), spływających z przebudowywanej (istniejącej) drogi. Projektowanym wylotem do rowu przydrożnego jest rura PCV o średnicy  $\varnothing 200$  mm o współrzędnych w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5721658.8070 Y: 6507370.1877 i o rzędnej dna wylotu: 121,40 m n.p.m.
2. **Usługę wodną** – obejmującą wprowadzenie wyżej opisanym wylotem, wód opadowych lub roztopowych spływających z przebudowywanej drogi do rowu przydrożnego położonego na działce o numerze ewidencyjnym 311/2 (obręb Wola Droszewska, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, woj. wielkopolskie) w ilości:

$$Q_{\max.s.} = 0,00063 \text{ m}^3/\text{s}, Q_{\text{sr.roc}} = 147,10 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Powierzchnia rzeczywista zlewni wynosi – 226,30 m<sup>2</sup>.

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi – 192,36 m<sup>2</sup>.

Wody opadowe lub roztopowe mogą być wprowadzane do ziemi w ilościach nie przekraczających następujących wskaźników zanieczyszczeń:

- zawiesin ogólnych – 100 mg/l,
- węglowodorów ropopochodnych – 15 mg/l.

Czas kiedy nastąpi odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do ziemi T: 180 dni w roku.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

**Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 310 z późn. zm.).**

**Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.**

Dyrektor  
Anna Marecka  
/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie  
Ul. 11 listopada 10  
62-872 Godziesze Wielkie  
(ePuap: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a