

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO

Inwestor: Gmina Godziesze Wielkie

Siedziba: 62-872 Godziesze Małe, ul. 11 Listopada 10

NIP: 9680872984 REGON: 250855162

dla działki nr : 520/4 budynek „Tradycji Gminy Godziesze Wielkie”

w miejscowości : Godziesze Wielkie

ul. 11 Listopada

I. Obowiązki wykonawcy:

1. Wykonawca przyłącza powinien posiadać uprawnienia budowlane wykonawcze w zakresie instalacyjnym do prowadzenia prac na sieci kanalizacyjnej.
 2. O przystąpieniu do prac wykonawca/ właściciel nieruchomości jest zobowiązany najpóźniej 2 dni przed ich rozpoczęciem powiadomić Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich – podając numer telefonu kontaktowego wykonawcy.
 3. Przed rozpoczęciem robót ziemnych związanych z budową podłączeń wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót.
 4. **Przyłącze kanalizacyjne wykonać z rury o średnicy Ø160. Włączenie do sieci kanalizacyjnej wykonać poprzez włączenie do istniejącej studni zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania działki. Przyłącze kanalizacyjne należy poprowadzić ze spadkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami (min. 1,5%). Jeżeli istnieją w budynku przybory sanitarne zamontowane poniżej poziomu terenu wówczas wewnętrzną instalację kanalizacyjną należy zabezpieczyć przed przepływem zwrotnym poprzez zamontowanie zasuwy burzowej. Zabrania się odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych i pochodzących z odwodnienia terenu. Należy bezwarunkowo odłączyć (zlikwidować) istniejące szambo.**
 5. **Doprowadzane ścieki nie powinny przekraczać parametrów jakościowych, dla których wartości dopuszczalne to : BZT5 – 380,0 mg/dm³; zawiesina ogólna – 350,0 mg/dm³; ChZT – 700 mg/dm³; fosfor ogólny – 9,0 mg/dm³; azot ogólny – 80,0 mg/dm³; azot NH₄ - 60,0 mg/dm³; pozostałe wskaźniki wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800) z późniejszymi zmianami.**
W przypadku zamiaru wprowadzenia ścieków przemysłowych należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne we właściwym urzędzie oraz zawiadomienie Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich w celu podpisania aneksu do umowy.
 6. Warunkiem dokonania odbioru końcowego i przyjęcia do eksploatacji przez Gminę Godziesze Wielkie jest:
 - wykonanie robót zgodnie z zatwierdzonym przez gminę szkicem lub rysunkiem tech.
 - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanego przyłącza.
 - protokół odbioru robót przed zasypaniem przyłącza przy udziale przedstawiciela Gminy Godziesze Wielkie bądź pracownika Spółdzielni Socjalnej „Nasza Firma”, ul. 11 Listopada 10, 62-872 Godziesze Małe
 6. Brak któregokolwiek z w/w warunków uniemożliwi Gminie Godziesze Wielkie zawarcia umowy z Inwestorem na odprowadzanie ścieków, a wykonane przyłącza traktowane będą jako nielegalne podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
- II. Z chwilą wykonania przyłącza kanalizacyjnego Inwestor zobowiązany jest do natychmiastowego (do 7 dni roboczych od daty wykonania przyłącza) zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich, pokój nr 7 (I piętro) celem zawarcia umowy na odprowadzania ścieków.
- III. Do sporządzenia w/w umowy należy wraz z wymienionymi dokumentami dołączyć dokument własności działki/ nieruchomości oraz nr REGON i NIP.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie pod numerem telefonu 62/7611089 w.28.

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji wodno-kanalizacyjnych
Magdalena Niziołek
mgr inż. Magdalena Niziołek
1.04.2016 r.