

Godziesze Wielkie, 15 czerwca 2018 roku

**Wyjaśnienie do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na
„Przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego związanego ze zmianą
sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie”
z infrastrukturą towarzyszącą i budową parkingu samochodowego
dla 20 miejsc postojowych”
w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego**

Pytanie 1:

„Czy w związku ze współfinansowania inwestycji ze środków unijnych, Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane kotły na pellet drzewny były przebadane w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz **posiadały potwierdzający to certyfikat** akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe ?*”

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych badań na emisję i zużycie prądu dla kotła na pellet.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny