



Godziesze Wielkie, dnia 05 luty 2020 roku

**Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na
„Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:
Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III”
w związku z pytaniem, jakie wpłynęło do Zamawiającego**

Pytanie 1:

Czy Zamawiający załączy do przetargu również profile kanalizacyjne?

Odpowiedź 1:

Nie.

Pytanie 2:

Proszę o konkretnie podanie zakresu inwestycji, który jest do wykonania?

Odpowiedź 2:

Załączono skorygowany „Projekt zagospodarowania terenu – rysunek 4”, na którym wykreślono zakres robót nie objęty przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zwraca uwagę, iż wykonać należy rurociąg tłoczny PE90 od punktu 42t do istniejącej studni rozprężnej SR-4.


WÓJT GMINY

Józef Podkościelny