

Godziesze Wielkie, dnia 17 luty 2020 roku

**Wyjaśnienia do treści SIWZ w przetargu nieograniczonym na  
„Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości:  
Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III”  
w związku z pytaniami, jakie wpłynęły do Zamawiającego**

**Pytanie 1:**

Zgodnie z podanymi zakresami w przedmiocie zamówienia SIWZ pkt. 3 zakres obejmuje :

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 200 mm o dł. 3.905,50 m
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 332,0 m
- budowę rurociągu tłoczego PE 125 o dł. 2.129,00 m
- budowę rurociągu tłoczego PE 110 o dł. 815,00 m
- budowę rurociągu tłoczego PE 90 o dł. 888,00 m

Wg załączonych map przez Inwestora :

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U śr. 200 mm :

Odcinek PS-7 do SR6	L=352,0 mb
Odcinek PS-8 do S157	L=350,0 mb
Odcinek PS-7 do S136	L=388,0 mb
Odcinek PS-5 do S123	L=468,3 mb
Odcinek PS-5 do SR5	L= 8,0 mb
Odcinek PS-6 do S124	L=345,0 mb
Odcinek S127 do S291	L=51,0 mb
Odcinek S130 do S134	L=127,0 mb
Odcinek S132 do S135	L=13,0 mb
Odcinek PS-5 do S169	L=1803,20 mb
Odcinek PS-4 do S68	L=329,70 mb

Ogółem : L=4.235,20 mb jest wskazane tylko 3.905,50 mb

- rurociąg tłoczny PS-8 do SR-6 śr. 90 mm L=271,0 mb
- rurociąg tłoczny PS-6 do SR-5 śr. 90 mm L=395,0 mb
- rurociąg tłoczny PS-4 do SR-4 śr. 90 mm L=825,0 mb
- Razem : L=1.491,0 mb jest wskazane tylko 888,00 mb
- rurociąg tłoczny PS-7 do SR5 śr. 110 mm L=420,0 mb jest wskazane 815,00 mb
- rurociąg tłoczny PS-5 do SR-4 śr. 125 mm L=2.129,00 mb jest wskazane 2.129,00 mb ( jest OK )

Ogółem : L=4.040,00 mb

Prosimy o wskazanie dokładnie których odcinków dotyczy realizowana inwestycja.  
Oraz o załączenie brakujących map dla odcinków budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm o dł. 332,0 m

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający oczekuje realizacji robót zgodnie z załączonym opisem technicznym oraz projektami zagospodarowania terenu rysunek nr 4-zmiana 05.02.2020, rysunek nr 5, 6, 8 i 9.

**Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, że przyłącza nie wchodzą w zakres inwestycji.

**Odpowiedź 2:**

W ramach zadania należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm od kanału głównego PVC-U 200 mm do granic z prywatnymi posesjami.

**Pytanie 3:**

Prosimy o wskazanie które przyłącza realizacje wykonawca i o jakiej długości.

**Odpowiedź 3:**

Wykonawca realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160 mm zgodnie z załączonymi projektami zagospodarowania terenu - rysunek nr 4 - zmiana 05.02.2020 r., rysunek nr 5, 6, 8, 9 na odcinkach od kanału głównego PVC-U 200 mm do granic z prywatnymi posesjami.

  
WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny