

IK.271.1.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Rekonstrukcja drogi gminnej Biała – Godziesze Wielkie. Droga nr 675905P**”, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy SWZ rozdział III pkt 2 " .. **obsługa geodezyjna z wytyczeniem granic pasa drogowego**".

Czy wytyczenie granic pasa drogowego ma nastąpić na podstawie bazy ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę, bez dokonania analizy metody pozyskania punktów granicznych i dokładności ich położenia ujawnionych w wyżej wymienionej bazie.

Czy Zamawiający wymaga w przypadku występowania punktów granicznych w bazie egib pozyskanych między innymi metodą digitalizacji rastra mapy ewidencyjnej i wykazanym błędzie położenia punktu powyżej 0.3m wykonania czynności geodezyjnych związanych z wznowieniem, wyznaczeniem bądź ustaleniem przebiegu granic działek. Wymóg ten spowoduje konieczność wykonania pracy geodezyjnej związanej z zawiadomieniem właścicieli gruntów, sporządzeniem protokołów granicznych, przyjęciem pracy do państwowego zasobu geodezyjnego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga wznowienia, wyznaczenia punktów granicznych na podstawie materiałów z zasobu geodezyjnego umożliwiającego odtworzenie położenia tych punktów w terenie w ramach pracy geodezyjnej zgłoszonej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego której celem jest wznowienie, wyznaczenie punktów granicznych.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny