



Nr obrotu	20	21	22	23	24	25	26	27
Nazwa odbioru	Rezerwa	Obświetlenie zewnętrzne	Obświetlenie zewnętrzne	Obświetlenie zewnętrzne	Obw. zasilania zmienna elektromagnetyk.	Rezerwa	Rezerwa	Obświetlenie zewnętrzne
Moc znamionowa [kW]	-	0,23	0,23	0,23	0,009	-	-	0,15
Typ przewodu	-	YDY20	YDY20	YDY20	YKV20	-	-	YDY20
Przekrój [mm²]	2	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	-	-	3x1,5

Adres inwestycji:		Wolica gmina Godziszewa Wielka	
Adres instalacji:		Gmina Godziszewa Wielka Wolica 62-672 Godziszewa Wielka	
Zamówca:	Włodzisław Januszewski Dz. 110 PE za Szkołą Hydrofornicą w m. śd. Wolica, gmina Godziszewa Wielka		
Nazwa projektu:	Rozdzielnia RGN -Obw. zasilania; gn. 16cz, gm. Stez, obświetlenie		
Projektant:	mgr inż. Tadeusz Jozwik	pejcha	
Opis:	mgr inż. Tadeusz Jozwik	pejcha	
Opis:	mgr inż. Roman Grochowicki	pejcha	14E
Data:		12.2011	
Lp.:		-	
Miejscowość:		-	
Strona:		-	