

DR.673.4.67.2012

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2012r. w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej dla wsi Borek, Wolica, Żydów, gm. Godziesze Wielkie,

złożonego przez **Gminę Godziesze Wielkie**

reprezentowaną przez

**EKO-SYSTEM Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Realizacyjne
Obiektów Ekologii i Inżynierii Sanitarnej
ul. Rumińskiego 3, 62-800 Kalisz**

ZARZĄD POWIATU KALISKIEGO Z E Z W A L A

na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w pasie drogowym drogi powiatowej nr:

- 4627P Kalisz – Wolica
- 6232P Kalisz – Brzeziny
- 4636P Borek – Wolica – Godziesze

w m. Wolica i Borek - wg lokalizacji określonej na załączonych mapach syt. - wys.,
na następujących warunkach:

1. Po robotach kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr **4627P Kalisz–Wolica** w m. Wolica, należy:
 - a) odtworzyć rów przydrożny o parametrach: głębokość 0,6 – 0,7m, szerokość dna 0,4 m, pochylenie skarp 1:1, oraz ułożyć przepust, z rur o średnicy min. ϕ 300, pod istniejącymi miejscami postojowymi (przy ścieżce zdrowia),
 - b) wyprofilować pobocze ze spadkiem 6% od jezdni.
2. Po robotach kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr **6232P Kalisz – Brzeziny** w m. Wolica i Borek, należy:
 - a) oczyścić i wyprofilować skarpy rowu i pobocza,
 - b) przywrócić nawierzchnię istniejącego chodnika do stanu poprzedniego w wyłącznie całych nieuszkodzonych elementów betonowych.
3. Po robotach kanalizacyjnych w ciągu drogi powiatowej nr **4636P Borek – Wolica – Godziesze w m. Wolica**, należy:
 - a) wykonać poszerzenie jezdni, na długości ca 260 mb (istniejący chodnik), do szerokości 6,0mb wraz z ustawieniem krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem, Poszerzenie należy wykonać z betonu asfaltowego o grubości w-wy 5 cm, na podbudowie betonowej z betonu C16/20 o grubości 20 cm.
 - b) ułożyć w-wę ścieralną (nakładkę), na całej szerokości jezdni (6,0m), na długości w/w poszerzenia, z betonu asfaltowego o grubości w-wy 4 cm, Wysokość posadowienia krawężnika po wykonaniu nakładki - 10 cm od nawierzchni i 4 cm na zjazdach.
 - c) ze względu na lokalizację projektowanej kanalizacji sanitarnej, poszerzenie jezdni i brak właściwego odwodnienia drogi, zaprojektować i przewidzieć wykonanie kanalizacji deszczowej w jednym wykopie z projektowaną kanalizacją sanitarną, na długości ca 260mb od skrzyżowania z drogą nr 6232P do dz. nr 342, tj. na długości istniejącego chodnika.
 - c) przywrócić istniejący chodnik oraz zjazdy do stanu poprzedniego, z wyłącznie całych nieuszkodzonych elementów betonowych, wraz z wysokościowym nawiązaniem