


**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KALISZU**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych /62/ 767-76-10
- PPIS w Kaliszu /62/ 767-76-10
- fax. /62/ 767-76-42
- e-mail psse.kalisz@pis.gov.pl
- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43
- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej higiena.komunalna@psse-kalisz.pl



oryginał/kopia

ON.HK.420.34.2016

Kalisz, dn. ⁰⁵... kwietnia 2016 r.

**Wójt Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10
62-872 Godziesze Małe**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi,
produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Wojewódzkiego Specjalistycznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.**

Uzasadnienie

W dniach 18 marca oraz 20 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, będący właścicielem indywidualnego ujęcia wody (wykorzystywanej do spożycia przez ludzi w budynkach użyteczności publicznej), przekazał Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kaliszu sprawozdania z badań próbek wody, pobranych w dniu 15 marca 2016 r. z następujących miejsc:

- SUW (Stacja Uzdatniania Wody) Wolica, Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe – woda uzdatniona (sprawozdanie z badań nr HKL/D-96A/16 oraz sprawozdanie z badań nr „D”/189/355/2016),
- WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe – kran na parterze w pomieszczeniu na oddziale „B” (sprawozdanie z badań nr HKL/D-96B/16),
- WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza Wolica 113, 62-872 Godziesze Małe – kran na I piętrze, brudownik na oddziale „A” (sprawozdanie z badań nr HKL/D-96C/16).

Ww. badania zostały wykonane przez Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu oraz Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego w ramach kontroli wewnętrznej, realizowanej na podstawie harmonogramu, uzgodnionego z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kaliszu.

Biorąc pod uwagę przedstawione sprawozdania z badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z Wodociągu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, gdyż jej jakość spełnia wymagania określone

w załącznikach nr 1-3 oraz parametr określony w lp. 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

p.o. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KAYSZU

Anna Napierała

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy
Wolica 113, 62- 872 Godziesze Małe