

PK.ZUZ.4210.332.2024.MJ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci rozbudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Biała składającego się z dwóch studni głębinowych (studnia nr 1 dz. nr 461/1, współrzędne w układzie PL-ETRF2000 X: 5720731,24 Y: 6510842,98 i studni nr 2 dz. nr 472/2, 473/1 współrzędne w układzie PL-ETRF2000 X: 5720537,61 Y: 6510934,83) o kolejne urządzenie poborowe tj. studnię nr 3 zlokalizowaną na dz. nr 129/1 obręb 0002 Biała (współrzędne w układzie PL-ETRF2000 X: 5720861,79 Y: 6510694,98) głębokości 30 m p.p.t. wydajności 30 m³/h,
2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z rozbudowanego ujęcia, ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi $Q_e = 100,0$ m³/h przy depresji $S = 1,59 - 3,35$ m i powierzchni obszaru zasobowego $F = 2,77$ km²) składającego się z trzech studni (studni nr 1 o wydajności $Q_{\max.\text{godz.}} - 41,4$ m³/h; studni nr 2 o wydajności $Q_{\max.\text{godz.}} - 28,6$ m³/h oraz studni nr 3 o wydajności $Q_{\max.\text{godz.}} - 30,0$ m³/h) w miejscowości Biała, gmina Godziesze Wielkie, powiat kaliski, województwo wielkopolskie, do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max.\text{sek}} &= 0,0277 \text{ m}^3/\text{s}, \\Q_{\text{śr.d}} &= 1269,0 \text{ m}^3/\text{dobę}, \\Q_{\text{dop. roczne}} &= 463258,0 \text{ m}^3/\text{rok},\end{aligned}$$

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. 1087).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Godziesze Wielkie
ul. 11 Listopada 10, 62 - 872 Godziesze Małe
(ePUAP: /id3b7j8d0o/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań