ZAKŁAD
Usług Geotechnicznych
mgr inż. Leszek Satanowski
ul. Asnyka 45/5 tel. 0 605-275-162
62-800 Kalisz regon 250472308

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

zał. nr 4

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w GODZIESZACH MAŁYCH I

Adres: GODZIESZE MAŁE I, działka nr 425
gm. Godziesze Wielkie pow. kaliski woj. wielkopolskie

Opracował:
mgr inż. Leszek Satanowski
upr. geol. nr 070861 w zakresie ustalania przydatności gruntów dla budownictwa
Podpis:

Otwór nr: 1
Rzędna w m n.p.m.: 118,30
Data wykonania otworu: 20 marzec 2012



Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa 1:50	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy: Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień plastyczności (I_L)	Stopień zagęszczenia (I_D)	Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Gb(PdH)	0,50	Gleba (piasek drobny próchniczny) "szara"	–	–	–	–	–	–	
			Pd	0,80	Piasek drobny "rdzawo-żółty"	mw	–	szg	–	0,50	Ia	
			Ps zagl.	1,25	Piasek średni zagliniony "żółty"	nw	–	zg	–	>0,70	Ib	
			Gpz // Gz	1,80	Glina piaszczysta zwięzła przewarstwiona gliną zwięzłą "popielato-brązowa"	w	3/3	pl	0,35	–	IIa	
			Ps	1,95	Piasek średni "popielato-brązowy"	nw	–	zg	–	0,70	Ib	
			Gpz	2,40	Glina piaszczysta zwięzła "brązowo-popielata"	w	2/2	tpl	0,20	–	IIb	
			Gp/Gpz // Ż	2,70	Glina piaszczysta na pograniczu z gliną piaszczystą zwięzłą przewarstwiona żwirem "brązowo-szaro-niebieska"	w	3/4	pl	0,35-0,40	–	IIa	
			Gp/Gpz	3,00	Glina piaszczysta na pograniczu z gliną piaszczystą zwięzłą "brązowo-szaro-niebie."	w	1/2	tpl	0,20	–	IIb	
			Gp+K	5,10	Glina piaszczysta z domieszką kamieni "szara"	w	0/1	tpl	0,10	–	IIIa	
			Gp	6,00	Glina piaszczysta "szaro-popielata"	mw	0/0	pzw	0,00	–	IIIb	