



ul. Asnyka 45/5  
62-800 Kalisz

**ZAKŁAD**  
Usług Geotechnicznych  
mgr inż. Leszek  
Satanowski

tel. 0 605-275-162  
regon 250472308



# WYNIKI POMIARÓW BADANIA GRUNTÓW SPOISTYCH PENETROMETREM WCISKOWYM PW-1

zał. nr


7

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w GODZIESZACH MAŁYCH I

Adres: GODZIESZE MAŁE I, działka nr 425

gm. Godziesze Wielkie pow. kaliski woj. wielkopolskie

Lp.	Nr otworu geotechnicznego	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Symbol gruntu	Rodzaj gruntu	Ilość wateczkowań	Odczyt penetrometrem wciskowym PW-1	Stopień plastyczności	Nr warstwy geotechnicznej
[~]	[~]	[m]	[~]	[~]	[~]	[kPa]	[~]	[~]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	1,60	Gpz	Gлина piaszczysta zwięzła	$\frac{3}{3}$	70	0,36	IIa
2	2	3,00	Gp/Gpz	Gлина piaszczysta na pograniczu z gliną piaszczystą zwięzłą	$\frac{3}{3}$	60	0,40	IIa
3	2	3,60	Gp	Gлина piaszczysta	$\frac{1}{1/0}$	180	0,08	IIIa

  
mgr inż. Leszek Satanowski  
upr. geol. nr 070861 w zakresie  
ustalania przydatności gruntów  
dla budownictwa  
ul. Asnyka 45/5, tel. (0-62) 753 58 31  
62-800 KALISZ