

GGO.6630.44.2016

(oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKÓŁ**z posiedzenia narady koordynacyjnej**

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.2015.520 j.t)

w dniu 2016-06-02

w Starostwie Powiatowym w Kaliszu
Plac św. Józefa 5, 62-800 Kalisz
Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz

przeprowadzono naradę koordynacyjną.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył Bartłomiej Niewiadomski – Kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – działający z upoważnienia Starosty Kaliskiego.

I. Przedmiot narady koordynacyjnej:

Oznaczenie kancelaryjne wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu	brak
Rodzaj projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Sieć kanalizacji sanitarnej
Położenie projektowanej sieci uzbrojenia terenu	Województwo: wielkopolskie Powiat: kaliski Gmina: GODZIESZE WIELKIE Obręb ewidencyjny: Godziesze Małe, Krzemionka, Kapie, Wola Droszewska, Zadowice, Biała Miejscowość (adres): Godziesze Małe, Krzemionka, Kapie, Wola Droszewska, Zadowice, Biała Działka(i): zgodnie z dokumentacją projektową zawierającą propozycję usytuowania projektowanych sieci
Imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące wnioskodawcę	Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych „Lisieccy” ul. M. Koszutskiej 10, 62-800 Kalisz

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem - świadczę
Kalisz, dnia 16. 9 2016 r.
kw

II. Uczestnicy narady koordynacyjnej:

GGO.6630.44.2016

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Henryk Tomaszewski	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Architektury i Budownictwa
Elżbieta Naskrętska Renata Kołacińska	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kaliszu Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Dróg Powiatowych
Barbara Sikorska	Starostwo Powiatowe w Kaliszu Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Marcin Minnicki	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp.
Tomasz Ordon	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu, Zakład w Kaliszu
Marek Tomczak	Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
Dawid Świątek Rafał Wręczycki	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o. o. w Kaliszu Orange Polska SA Domena Hurt
Janusz Wesołowski	Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA Oddział w Poznaniu
Jerzy Urbański	Netia S.A. W Warszawie Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Ostrowie Wlkp.
Przemysław Nowakowski	Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna

III. Stanowiska uczestników narady/uwagi i zalecenia dotyczące zgłoszonego wniosku:

Stanowiska uczestników narady/Uwagi i zalecenia

- Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu
Bez uwag.
- Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Kaliszu
Zgodnie z decyzją DR.673.4.35.2016 z dnia 25.05.2016r.
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Bez uwag.
- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
Oddział w Poznaniu, Zakład w Kaliszu
Bez uwag.
- Energa-Operator SA Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kaliszu
Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci elektroenergetycznej. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikię w trakcie prowadzenia robót, Inwestor usunie własnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu szczegółów w Rejonie Dystrybucji w Kaliszu. Wykonywać przekopy próbne, Uzgodnienie dotyczy także prac w pobliżu linii napowietrznych, przyłączy budowanych na zgłoszenie oraz elementów sieci elektroenergetycznej nieuwidoczniionych na mapach. Prace pod liniami napowietrznymi prowadzić zgodnie z §55 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401/.
Zachowywać normatywne odległości od istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej, także w trakcie prowadzenia robót; zabezpieczyć urządzenia elektroenergetyczne przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prowadzenia prac /np. wykopów/.
Każdorazowo powiadamiać RD w Kaliszu o terminach rozpoczęcia prac na poszczególnych odcinkach budowy.

6. **Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.**
Bez uwag.
7. **Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Kaliszu.**
W świetle obowiązujących przepisów - Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2015r poz 469 z późn. zm.)
przejście pod rzeką wymaga dokonania zgłoszenia organowi Ochrony Środowiska – Staroście kaliskiemu.
8. **INEA Spółka Akcyjna**
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa Spółka Akcyjna
Bez uwag.
9. **Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu**
Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej krzyżuje się z dz. 690 – obręb 004 Godziesze Małe (Rys Nr 1)
oraz dz. nr 204 – obręb 002 Biała (Rys Nr 13) z ciekim – rzeką Kielbaśnicą.
Inwestor winien wystąpić do zarządcy i administratora rzeki Kielbaśnica Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Ostrowie Wielkopolskim o szczegółowe warunki przekroczenia
w/w ciekii oraz ustalenie kilometra tych przekroczeń.
10. **Netia S.A. W Warszawie**
Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Ostrowie Wlkp.
Bez uwag.
11. **Orange Polska SA Domena Hurt**
Dostarczanie i Serwis Usług, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Wrocław
Wykonawca może przystąpić do prac w strefie sieci telekomunikacyjnej OPL po uprzednim pisemnym
powiadomieniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Powiadomienie winno zawierać nazwę
i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Obsługa Techniczna Klienta we Wrocławiu
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
ul. Purkyniego 2 50-155 Wrocław fax. 71 347 07 23
Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami
obowiązującymi w budownictwie łączności, ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. z zachowaniem normatywnych odległości;
W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne,
egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez ORANGE POLSKA S.A. ;
W strefie projektowanych wykopów sieć teletechniczną zabezpieczyć przed przesunięciem
i uszkodzeniem. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należy ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem,
przed rozpoczęciem robót. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący.
W miejscach skrzyżowań i nienormatywnych zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych OPL należy
zastosować rury ochronne oraz min. 0,25 m odległości. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan
istniejący.
12. **Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA**
Oddział w Poznaniu
Bez uwag.

Za zgodność odpisu/kserokopii
z oryginałem - świadczę
Kalisz, dnia 16.9.2016 r.
[Podpis]

IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie stawili się:

Imię i nazwisko uczestnika	Oznaczenie reprezentowanych podmiotów lub informacja o przyczynach uczestnictwa w naradzie
Grzegorz Teske	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu Urząd Gminy Godziesze Wielkie

Protokołowała: *Polak Wojciech*

z up. Starosty
mgr inż. Bartłomiej Niewiadomski
Bartłomiej Niewiadomski
KIEROWNIK ODDZIAŁU
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

imię, nazwisko i podpis przewodniczącego
narady koordynacyjnej