

Lista elementów

Oznaczenie	Opis	Plasowanie
S1	Przełącznik trybu pracy pompy 1	8.1
S2	Przycisk sterowniczy stop pompy 1	8.1
S3	Przycisk sterowniczy start pompy 1	8.1
S4	Przełącznik trybu pracy pompy 2	8.5
S5	Przycisk sterowniczy stop pompy 2	8.5
S6	Przycisk sterowniczy start pompy 2	8.5
S7	Przełącznik trybu pracy pompy 3	9.1
S8	Przycisk sterowniczy stop pompy 3	9.1
S9	Przycisk sterowniczy start pompy 3	9.1
SEP	Separator analogowy	7.2
SLW1	Elektroniczny przełącznik poziomu cieczy	6.2
TH1	Regulator temperatury	4.4
TT1	Przełącznik nadzorczy pompy 1	5.1
TT2	Przełącznik nadzorczy pompy 2	5.4
TT3	Przełącznik nadzorczy pompy 3	5.6
U1	Przetwornica częstotliwości	2.3
U2	Sterownik	10.2
U2b	Analog Output Module	2.8
A1 (U3)	Moduł telemetryczny MI-101	11.1
W	Wentylator	4.6
WB	Wyłącznik bezpieczeństwa	2.2
WG	Wyłącznik główny	2.0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Projekt	Strona	13
							Zestaw Hydroforowy Wolica	Liczba stron	13

Lista elementów