


**RGnN**  
schemat 12

F10  
schemat 12

- OZNACZENIA:
- F36 - wyłącznik S303
  - SW- rozłącznik FR-102-16
  - KT- przekaźnik czasowy RT210230VAC
  - SD - przycisk LP301
  - H1 - dioda LED zielona 230V
  - H2 - dioda LED żółta 230V
  - TR - transformator 230/12V 25 VA
  - ZAM- zamek elektromagnetyczny drzwiowy

SCH - obudowa natynkowa typu: 12690 IP 65 ,z zamkiem nr 12665



Układ pracy:	TNS
Samoczynne wyłączenie zasilania + połączenia wyrównawcze	

Adres inwestycji:		Inwestor:	
Wolica gmina Godziesze Wielkie		Gmina Godziesze Wielkie Wolica 62-872 Godziesze Wielkie	
Załącznik:	Wodociąg tranzytowy Dz 110 PE ze Stacją Hydroforową w m-ści Wolica , gmina Godziesze Wielkie	branża:	elektryczna
Nazwa tytułu:	Szafka RSCH -obw. sterowania wentylacji chlorowni i otwierania drzwi chlorowni.	faza:	PB
projektant:	mgr inż. Tadeusz Józefiak	nr proj.:	
opracował:	mgr inż. Tadeusz Józefiak	data:	12.2011
opracował:	mgr inż. Tadeusz Józefiak	skala:	-
opracował:	mgr inż. Tadeusz Józefiak	format:	-
opracował:	mgr inż. Tadeusz Józefiak	tytułek:	19E