




WN-Ka 4151/0837/09

Kalisz, dn. 03.10.09 r.



**Wójt Gminy
Godziesze Wielkie**

W związku z pismem z dnia 03.03.2009 r l.dz. UG -7020/01/2009 dotyczącym planowanego remontu budynku położonego w Godzieszach Wielkich przy ul. Rynek 7, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iż opiniuje pozytywnie program planowanych prac i formułuje następujące wytyczne konserwatorskie:

- należy zachować autentyzm obiektu tj. utrzymać charakterystyczne cechy budynku takie jak styl, użyte materiały budowlane, kolorystykę i wystrój architektoniczny,
- przy wymianie drewnianych elementów w szczytach należy bezwzględnie zachować istniejący układ desek (górną skośny, dołem pionowy) ich szerokość, a także kolorystykę,
- należy zachować elementy dekoracji snycerskiej (szczyty, pas podokapowy)
- należy ujedynić formę stolarki okiennej i nowe okna wykonać jako okna drewniane, dwuskrzydłowe 6- kwadratowe,
- należy zrekonstruować brakujący fragment gzymsu w elewacji frontowej,
- dopuszcza się wymianę istniejącego pokrycia na nowe z gładkiej blachy (patynowanej); pokrycie dachowe ma istotne znaczenie w utrzymaniu zabytkowego charakteru obiektu i najwłaściwszym rodzajem pokrycia byłoby zastosowanie dachówki ceramicznej, natomiast blachodachówka jest materiałem współczesnym o odmiennej od dachówki fakturze i jej zastosowanie wpłynęłoby negatywnie na autentyzm obiektu.

aa.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Poznaniu
Kierownik Delegatury w Kaliszu
Beata Maria Matusiak